



THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  
JORDAN SILOS & SUPPLY GENERAL CO.

المملكة الأردنية الهاشمية  
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م.



Ref.: .....

Date: .....

الرقم: 002408 / 18 / 15  
التاريخ: 2026 / 08 / 4

السادة .....

الموضوع :- عطاء تصميم وتركيب نظام انذار الحريق

في مطحنة الجويذة رقم (2026/7/26)

بناءً على ورود استفسار من احد الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه نرجو ان نوضح ما يلي:-  
أشارة الى الموضوع اعلاء نورد اليكم تاليا الرد على الاستفسارات والمتقدمة من الشركات المشاركة في العطاء.  
أولاً: بخصوص البند رقم (7) من قائمة اللوازم لمستودع الطحين والبند رقم (6) من قائمة اللوازم لمبنى المشاغل (لوحة توزيع الانذار).  
يرجى العلم بالغاء هذا البند من العطاء.

ثانياً: بخصوص هل تتوفر مخططات معمارية بصيغة اوتوكاد لمبنى مستودع الطحين ومبنى المشاغل؟  
لا تتوفر مخططات لذلك.

ثالثاً: بخصوص هل يشمل نطاق العطاء اعداد واعتماد المخططات التصميمية من الدفاع المدني وكذلك الحصول على موافقته النهائية  
على الاعمال بعد التنفيذ؟

نعم يجب ان يتم اعتماد واستلام النظام من قبل الدفاع المدني من خلال الكشف الميداني او بالطريقة المناسبة.

واقبلوا الاحترام ..

القائم باعمال المدير العام

م. حسام ابو الغنم