



Ref.:

Date:

الرقم: 001532/18 / JS
التاريخ: 2026/5 / 10

السادة/ شركة

الموضوع: الاستفسارات الخاصة بعطاء رقم 2026/4/12

تحية طيبة...

إشارة إلى الاستفسارات الخاصة بعطاء رقم 2026/4/12 مشروع استحداث غرفة تبريد وتجميد داخل هنجر قائم الواردة من المشاركين في العطاء اعلمكم

بالتوضيحات والإجابات التالية :

1. بخصوص نظام الدفروست فإنه يعتمد لإذابة الثلج من نوع by-pass hot gas.
2. بخصوص المواصفات المطلوبة في بند الدرین يكون تصريف درین الميخرات الى الخارج وليس الى الترنشات الداخلية التي وضعت من أجل تصريف مياه تنظيف الأرضيات .
3. بخصوص طبقة الايبوكسي في مخطط الأعمال المدنية يرجى العلم بأن البند غير موجود وتم ازالته من جميع وثائق العطاء (ويعتبر ملغي أينما وجد في المخططات والوثائق الخاصة بالعطاء).
4. بخصوص الكندرين المطلوب لغرف التبريد يرجى العلم بأنه موجود من الجهتين الداخلية والخارجية للغرف ومن جميع الواجهات الخارجية للغرف حسب المخططات ويطلب الإلتزام بما ورد في وثائق العطاء بهذا الخصوص .
5. بخصوص مواصفة بند عزل الأرضية يطلب الإلتزام بما ورد في وثائق العطاء وفي حال تعذر توفر هذه المواصفات سيتم الاستبدال مع الحد الأعلى المتوفر في السوق المحلي .
6. بخصوص بند تصميم الضاغطة تعتمد الية تضمين وعمل ضاغط التبريد حسب المواصفات القياسية للجهة المصنعة للضاغطة التي سيتم إعتمادها وبما يتناسب للعمل كنظام تبريد وتجميد عادي . وغير ملزم بما ورد بخصوص حقن السائل و economizer وفي حال عدم توافقه مع النظام المطلوب لدينا .
7. بخصوص بند الكهرياء الخاص بالأباريز بند رقم 5/14 عدد مخارج القوى والأباريز البند (أ) يتم تعديله من 136 الى 29 والبند (ب) يتم تعديله من 7 الى 55. وبالنسبة الى عدد أسلاك الكاميرات يرجى إعتناء Cat6*1 لكل كاميرا كما هو موضح بالرايزر وليس كما هو موضح بالمخططات .
8. بخصوص أعمال الدهان الداخلية للهنجر يرجى العلم بأن أعمال الدهان المطلوب للجدران الخرسانية فقط .
9. بخصوص حديد التسليح في المدة الأرضية للهنجر يرجى العلم بأن المطلوب هو تسليح بإستخدام ال Steel Fiber .
10. بخصوص تحديد موعد الزيارات الميدانية يتم التنسيق مع إدارة المجمع والمهندس علي عبد الرحيم أحمد سعيد رقم (0799506854)
11. بخصوص تحديد هل المشروع معني من الضريبة العامة للمبيعات فإنه يتم تقديم عرض سعر مفصل بالجمارك والضرائب والرسوم .
12. بخصوص تمديد مدة إيداع العروض فإن العروض تقدم في موعدها المعلنة على موقع الشركة .
13. بخصوص بند 8.13 الخاص بالمواد التي تخضع لتعديل الأسعار فإنه يتوجب على المقاول أو المناقص الإلتزام بالسعر لمدة 90 يوم .
14. بخصوص المخططات المعمارية للهنجر القائم متوفره من خلال وثائق العطاء وإدارة المجمع
15. بخصوص الهيتر المطلوب يرجى العلم وحسب التصميم بالمخططات الميكانيكية الهيتر المطلوب مكانه حول حلق الباب .
وعليه . يعتبر هذا التعميم جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا الاحترام...

المدير العام

م. عماد الطراونة

مساعد المدير العام
م. حسام أبو الغنم