



الرقم: 001549 / 18 / JS

التاريخ: 2026 / 5 / 11

Ref.: .....

Date: .....

السادة/ شركة .....

الموضوع: الإستفسارات الخاصة بعطاء رقم 2026/4/12

تحية طيبة...

إشارة إلى الاستفسارات الخاصة بعطاء رقم 2026/4/12 مشروع استحداث غرفة تبريد وتجميد داخل هنجر قائم الواردة من المشاركين في العطاء اعلمكم بالتوضيحات والإجابات التالية :

1. بخصوص كابلات الضغط المنخفض فبان البند 3/14 فرع (أ) - يتم تعديل كابل نحاس من 3(4CX240)mm<sup>2</sup> الى CU/XLPE/AWA/PVC الى 2(4CX240)mm<sup>2</sup> ويتم تعديل البند 10/14 نظام التأريض يعدل كابل التأريض النحاسي من ( 3x120mm<sup>2</sup> Earthing cable ) الى ( 2x120mm<sup>2</sup> Earthing Cable ) .
2. بخصوص بند عزل البوليسترين لارضيات غرف التبريد بسماكة 15 سم الموضح على المخططات فإننا نبين تحميل سعر البند على بند رقم 1/2 ( بند صب الخرسانة ) .  
وعليه ، يعتبر هذا التعميم جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا الاحترام...

المدير العام

م. عماد الطراونة

م. حسام أبو الغنم  
مساعد المدير العام