


الملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المُسَاهِمَةُ الْعَامَةُ الْمَحْدُودَةُ

عطاء تصميم وتركيب نظام إنذار الحريق في مجمع صوامع الجويدة

عطاء رقم (2024/7/16)

اللهم اخون

شروط دعوة عطاء رقم (2024/7/16)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصومام والتموين بطرح عطاء تصميم وتركيب نظام إنذار الحريق (الغير معنون)
في المستودعات الفنية في مجمع الجويدة وحسب الشروط التالية:-

الشروط العامة:

- 1. يلتزم المناقص بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء حسب النموذج المرفق..
- 2. أ/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر الشركة تأمين دخول العطاء في الحالات التالية:-
 - .1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 - .2. عدم تقديمها لكفالة حسن تنفيذ.
 - .3. رفضه تبلغ قرار الإحالة.
 - .4. رفضه تصويب أي خطأ ظهر في العرض المقدم منه.
- ب/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الاتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- .3. يلتزم المتعهد الذي تحال عليه المناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ (10%) على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) حسب النموذج المرفق.
- .4. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنسبة (65%) على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق وذلك بعد الاستلام النهائي وتكون صالحة لمدة سنة ميلادية واحد من تاريخ الاستلام النهائي للعطاء حسب النموذج المرفق.
- .5. في حال تم توجيهه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الاتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالاته.
- .6. تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة.
- .7. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- .8. في حال وجود أي إستفسار يرجى مراجعة لجنة الشراء.
- .9. قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مسترددة.
- .10. آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2024.
- .11. تخضع هذه الدعوة لتعليمات ونظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ هذا العطاء، وكذلك الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
- .12. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنوعة وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة سنتين ميلادية من تاريخ التسلیم النهائي.

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. يكون المناقص ضمن قائمة الشركات المعتمدة في مجال انظمة مكافحة وانذار الحريق لعام 2024 الصادرة عن الدفاع المدني الاردني ويرفق صورة عن الاعتماد.
2. القيام بزيارة مجمع الجوية للكشف على المستودعات الفنية لتصميم نظام انذار حريق مناسب لبيئة العمل علما انه لا يوجد مخططات هندسية للمبني .
3. على المقاول اعتماد مكونات النظام والمخططات الهندسية من الجهات الرسمية ذات العلاقة .
4. مدة تنفيذ العطاء هي (50) يوم تقويمي من تاريخ توقيع الاتفاقية.
5. السعر المقدم من المناقص شامل ضريبة المبيعات بنسبة الصفر ومغفى من الرسوم الجمركية بموجب الاعفاء الصادر عن وزارة الاستثمار حسب الكتاب رقم 5064/2/31 تاريخ 19/02/2022.
6. السعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب والمعايرة واجراءاتها في موقع مجمع صوامع الجوية.
7. على المناقص بيان بلد المنشأ للأجهزة والمعدات.
8. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
9. يتم تقديم طلب أي ايضاحات للجنة الشراء قبل تقديم العروض بمدة خمسة ايام على الاقل.
10. على المناقص تقديم مايثبت قدرته وملاءه المالية له.
11. التقييم على اساس الجودة والسعر.
12. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-
 - أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعه بنفس القيمة ويفرج عن كفالة الدفعة عند توقيع محضر الاستلام المبدئي.
 - ب. (50%) من قيمة العطاء تدفع عند الاستلام النهائي دون اي ملاحظات وخلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام المطالبة.
13. لجنة الشراء غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.
14. الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالـة.
15. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه مايلي :-
 - أ. تحديد مدة التوريد.
 - ب. تحديد مدة التركيب والاستلام المبدئي.
 - ت. تحديد مدة التشغيل التجربـي.
 - ث. تحديد مدة الاستلام النهائي.
16. كفالة جميع مكونات النظام كفالة تبديلية لمدة سنتان و كفالة تواافق النظام مع بيئة العمل لمدة سنة ميلادية بعد الفحص والتشغيل.

17. يطلب رأي الدفاع المدني بحالة الخلاف ما بين الشركة والمعهد في الأمور الفنية وغيرها ويتم تحكيم الدفاع المدني
هذا الخصوص ويعتبر قراره قطعياً.

١٨- انتهاء الماقص بالعرض، المقدم منه لمدة تسعون يوماً من تاريخ فض العروض.

١٨. يلزم امداد كل من العاملين بالبيانات المطلوبة في المراقبة بمقدار ما يقتضي ذلك لبيان ملائمة الاعمال (الاعمال) المنفذة.

19. إذا استنفدت المحال عليه العطاء (المعهد) عن توقيع اهتمامية (الدور) - - - - -

عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإلغاد الإجراءات السابقة مجتمعه أو مسترد

الخطوة الخامسة: اتخاذ الشركة لأي من احدي او كل هذه الاجراءات وهي:-

أ) مصادرة كفالة حبس التنفيذ كلها أو جزء منها.

النسبة المئوية لفرق الأسعار بين المعايير الجديدة والقديمة، ويشمل ذلك فرق الأسعار بين المعايير الجديدة والقديمة.

ج/ تغريم مبلغ (100) مائة دينار عن كل يوم تأخير عن الموعود

الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة.

د/ تسليم الغرامات الى تتحقق على المتعدد بسبب عدم التزامه بنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى

الشّك

هـ / فسخ الاتفاقيـة

٢٠. تغفل الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها في عقد المعاطى

21. إذا أنشئت إثلاط أو نزع عرش العهد، فإنه بيت فيه عن طيبة المحاكم الأردنية (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن

إذا نسب حارف أو نزاع بمسان العدد إلى يمينه فيكون المثلث المغلق

يُبَثُّ فِيهِ عَنْ طَرِيقِ التَّحْكِيمِ الْأَرْدِيِّ الْمُعْمَولِ بِهِ وَقَبْ سَوْءِ الْحَالِ.

22. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء الزراع أو الحال

23. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.

24. تصادر كفالة حسن التنفيذ إذا استندت المدعى إليها على إهماله أو تسيبيه أو تحييجه.

بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الاتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركه.

25. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفوياً أو خطياً بقرار الإحاله.

26. إن لا يكون المناقص قد سبق وتم مصادرة كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالعقود السابقة التي كلف

- ١- حكومة او تم مقفه عن العما ، او مدرج اسمه ضمن القائمة السوداء للتعامل مع الجهات الحكومية.

جهه حکومیه اوسم وست سیس ریجن
دی کاتالان الیز زنک الیز

27. يحق للشركة الغاء العطاء دون ذكر اسباب.

28. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطى منه باطلاعه على كافة وثائق العطاء وجميع استرداد وموسى

علمیا.

29. لا يجوز للمتعبد نقل التزاماته المالية او القانونية او الادارية او التنازل عنها او جزء منها لأي جهة اخرى.

٣٠. إن كوكبة غير مسؤولة عن إضمار مادية أو معنوية أو حسدية تابعة بالمعنى أو أحد كواحدة جراء تنفيذ هذا العقد.

30. اسمركي غير مشغول على اي اجهزة حاسوبية و يمتلك اذونات ادارة الشركة لتأكيد
21. اذونات ادارة الشركة على اجهزة FRP الخاصة بالشركة وبالتناسب مع قسم IT في ادارة الشركة لتأكيد

31. يتعهد المقاول بربط النظام على الصيغة API المطلوبة.

32. على المناقص ان يقوم باعادة نسخة دعوة العطاء موقعه ومحفوظة من قبله ودون اجراء اي تعديل عليها او اضافة او حذف او محو او كشط.

33. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العنوانين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي ترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.

الوصف العام

1. نوع النظام: نظام كشف وإطفاء حريق غير معنون.

2. مساحة التغطية: 2000 متر مربع $\pm 10\%$.

3. عدد المكاتب والاقسام: 4 مكاتب و موزع و مستودع عدد 2

4. التوافق: يجب أن يكون النظام متوافقاً مع معايير NFPA 72 أو ما يعادله و مطابق للمواصفات الاردنية و اشتراطات الدفاع المدني و/أو ورد في البند العاشر من الوصف العام الخاص بالإعتماد.

مكونات النظام:

أولاً: لوحة التحكم بالنظام:

• لوحة تحكم غير معنونة.

• مزودة بشاشة عرض LCD / LED لعرض الحالة والنظام.

• القدرة على الاتصال بنظام إنذار مركزي.

• مزودة ببطارية احتياطية لتشغيل النظام لمدة لا تقل عن 4 ساعات تشغيلية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ثانياً: كاشفات الدخان والحرارة حسب واقع الحال

• النوع: كاشفات دخان ضوئية وكاشفات حرارة.

• العدد: كاشف لكل 30 متر مربع، بإجمالي مقدر 67 كاشف ($30/2000 \approx 67$). و تخضع للمخطط وتوزيع رفوف التخزين قابل للزيادة او النقصان و حسب الاعتمادات و كودات البناء الوطني.

• التركيب: توزع بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المبني.

ثالثاً: صافرات اجراس الإنذار

• العدد (5): لا يقل عن 2 صافرة داخلية موزعة لتغطية كافة المساحات الداخلية بشكل متساوٍ، و 3 صافرات خارجية.

• قوة الصوت لا تقل عن 85 ديسيبل على مسافة 3 أمتار.

• مزودة بإضاءة وامضة (Strobe Lights) للإشارة البصرية.

• جميع أجزاء الصافرات المعرضة للعوامل الجوية يجب أن تكون مقاومة لتأثيرات الجو.

رابعاً: نقاط النداء اليدوية

• عدد 6 وحدات إطلاق إنذار يدوى. قابلة للزيادة و النقصان و حسب الاعتمادات و كودات البناء الوطني.

• مثبتة بجوار مداخل و مخارج المبني والمكاتب.

• سهلة الوصول والاستخدام.

• تعمل نقاط النداء اليدوية، وتبقى على حالها إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي يدوياً.



- مصنعة من مادة مقاومة للحرق و العوامل الجوية .
 - يجب أن تكون نقطة النداء اليدوية مقاومة للصدأ ومطلية باللون الأحمر .
 - يجب أن تعمل نقاط النداء اليدوية عند درجة حرارة 30 إلى 70 درجة مئوية
 - رطوبة نسبية كحد أقصى دون تكثف 95%

خامساً: لوحة توزيع الإنذار

- لوحة توزيع متصلة بلوحة التحكم الرئيسية.
 - قادرة على تشغيل وايقاف الصافرات وكاشفات الدخان والحرارة.

سادساً: تكيب الأسلام والكافلات

- استخدام أسلاك وكابلات مقاومة للحرق وفقاً لمعايير IEC 60332-3.
 - يجب تركيب الأسلاك داخل أنابيب حماية معدنية مقاومة للحرق.
 - جميع الوصلات والتوصيلات يجب أن تكون محكمة وأمنة لضمان سلامة النظام.

سائعاً: اختبارات النظم

- يجب إجراء اختبارات كاملة للنظام بعد التركيب للتأكد من عمل كافة المكونات بشكل صحيح.
 - يجب تهوية تقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات.

ثامنًاً: الصيانة والتدريب

- يلتزم المناقص بتقديم عرض سعر منفصل لصيانة النظام لمدة سنتين بعد السنة الاولى يشمل جميع اعمال الصيانة الدورية والإصلاحات وبمعدل 4 زيارات بالسنة بمعدل زيارة واحد كل ثلاثة اشهر كصيانة دورية وقائية وللشركة الحق باعتماد عرض الصيانة او رفضه.

تاسعاً: الضمان

- خيان شاما، عل، جميع مكونات النظام ملدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التركيب.

عاشرًا: الاعتماد

القواعد الدخانية		اعتماد
(BS 5446 : Part 1)	المواصفات البريطانية رقم	
(NEMA – SB 9)	المواصفات الأمريكية رقم	
(UL – 268) أو (UL – 217)	المواصفات الأمريكية رقم	
(VED – 0833)	المواصفات الألمانية رقم	
وحدة التحكم		
(BS 3116 : PART 4)	المواصفات البريطانية رقم	
(NEMA SB 4) أو (NEMA – SB 3)	المواصفات الأمريكية رقم	
(UL -864)	المواصفات الأمريكية رقم	
(VDE – 0833)	المواصفات الألمانية رقم	
وحدات التشغيل اليدوي		
(BS 5364 : Part 1)	المواصفات البريطانية رقم	

(NEMA - SB 9)	المواصفات الأمريكية رقم
(UL - 38)	المواصفات الأمريكية رقم
(VED - 0833)	المواصفات الألمانية رقم
أدوات الإنذار المسموعة	
(BS 3116 : Part 4)	المواصفات البريطانية رقم
(NEMA - SB 4)	المواصفات الأمريكية رقم
(UL - 985)	المواصفات الأمريكية رقم
(VED - 0833)	المواصفات الألمانية رقم

يجب على المقاول تقديم جميع الشهادات اللازمة لاعتماد النظام من قبل الدفاع المدني وغايات وتفق مع المطلوب.

- المرفقات

- مخططات التوزيع لنظام الحرائق.

- قائمة بجميع المكونات والأجهزة مع المواصفات الفنية.

- جدول زمني للتركيب والتشغيل.

- السجل التجاري

- اعتماد الدفاع المدني

المدير العام

م. عماد الطراونة

م. ر.

جعفر