

المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

الملحق رقم (2)

عطاء شراء تنفيذ هنجرتخزين في مجمع صوامع الجودة

عطاء رقم (39 / 11 / 2025)

إستناداً للمادة رقم (26/ب/1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 قررت اصدار ملحق لتعديل وثائق شروط عطاء تنفيذ هنجر تخزين في مجمع صوامع الجودة وحسب الاتي :-

بناءً على ورود استفسارات من الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه نرجو ان نوضح ما يلي:-

1. يحق للمقاول التسعير للاعمال المعدنية على build up section حسب تصميمه الخاص والاوزان المذكورة في ملحق رقم 1 ولا مانع لدينا من اعتماد تقليل جميع اوزان جميع المقاطع المعتمدة للتصميم شريطة مصادقة التصميم من نقابة المهندسين الاردنيين.
2. بالنسبة للمدة الارضية ننوه للتاكيد ان سماكتها 15 سم .
3. بالنسبة للبند (1-8/أ-ج) يرجى اعتماد المقطع SHS120*120*4 اما البند (1-8/أ-ح,د,ذ) يرجى اعتماد مقطع HEM 400 كما نؤكد انه لا مانع لدينا من استبدال ايه مقاطع بحجم اصغر وزنا شريطة تحملها للاوزان المذكورة في ملحق رقم 1.
4. بالنسبة الى سماكة المدادات يرجى اعتمادها 2.5 ملم .
5. بالنسبة لابواب STEEL ROLLED SHUTTER يرجى اعتمادها كابواب عادية غير مقاومة للحريق.
6. لتخفيف الكلف فقد تم عمل دوام مهندس الكهرباء ومهندس الميكانيك دوام جزئي وعلى المقاول تأمين حضور المهندسين عند طلب الاستشاري لهم دون اي تاخير او تعطيل للاعمال .
7. بالنسبة للساندويش بانيل يرجى التسعير على سماكة 7 سم للجدران والاسقف.

المدير العام

م. عماد الطراونة

م.س

[Signature]

Page 2 of 2